



МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ  
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ  
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МЧС РОССИИ ПО ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ  
УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛОКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ

364060, ул. Тухачевского 13, г. Грозный, тел. (8712)33-24-25

ОТДЕЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛОКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ  
ПО ЛЕНИНСКОМУ РАЙОНУ

**ПРЕДПИСАНИЕ № 45/1/28**

**по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности**

Муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению «Средняя  
общеобразовательная школа № 66»

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество,

индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного (заместителя главного) государственного инспектора Ленинского района по пожарному надзору № 45 от «17» февраля 2017 года, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г.

№ 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 11 ч. 00 мин. «22» февраля 2017 г. по 13 ч. 00 мин. «22» февраля 2017 г.

проведена проверка Государственным инспектором Ленинского района  
(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по  
по пожарному надзору ст. лейтенантом внутренней службы Кусаевым А.А.  
пожарному надзору, проводившего (-их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес

совместно с директором Мусаевой Б. М.

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в мероприятии по надзору)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Предписания	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзаца пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1	Руководитель организации обеспечивает наличия и исправность огнетушителей,			

Штраф оштраф (10 т.) в марте

	периодичность их осмотра и проверки, а также своевременную перезарядку. Основание: п. 478 ППР в РФ-390			
2	Не проведена проверка работоспособности (с составлением соответствующих актов) сетей наружного противопожарного водопровода.	Основание: п. 55 ППР в РФ		
3	Отсутствует проезд к пожарному водоему.	Основание: п. 9.28 СНиП 2.04.02-84		
4	У водоема а также по направлению к ним, не установлены соответствующие указатели с нанесением цифр, указывающих расстояние до водоисточника.	Основание: СП 8.131.30.20009 п. 8.6.		
5	Здание школы не оборудовано молниезащитой.	Основание: Федеральный закон № 123-ФЗ ст. 50; СО 1153-34.21.122-2003.		
6	Не обеспечено наличие на объекте инструкции о действиях персонала по эвакуации людей при пожаре, а также проведение не реже 1 раза в полугодие практических тренировок лиц, осуществляющих свою деятельность на объекте.	(Основание ППРФ 390 п. 12).		
7	На люке-лазе, ведущем на чердак отсутствует информация о месте хранения ключа.	Основание: СНиП 21-01-97* п. 8.4*		
8	Отсутствуют знаки, обозначающие ручные оповещатели.	Основание: НПБ 88-2001 п. 12.41		

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;

